










## ÇOK DAMARLI KABLolar İÇİN DÜZELTME FAKTÖRLERİ

Kabloların döşeme şekli		Kablolar arasında kablo çapı kadar mesafe olması durumunda, duvara uzaklığı 2 cm					
Sistem sayısı		1	2	3	6	9	
Toprağa serilmiş		0.95	0.90	0.88	0.85	0.84	
Kablo raflarında kötü havalandırma	Deliksiz raf sayısı						
	1	0.95	0.90	0.88	0.85	0.84	
	2	0.90	0.85	0.83	0.81	0.80	
	3	0.88	0.83	0.81	0.79	0.78	
Kablo raflarında iyi havalandırma	Delikli raf sayısı						
	1	1.00	0.98	0.96	0.93	0.92	
	2	1.00	0.95	0.93	0.90	0.89	
	3	1.00	0.94	0.92	0.89	0.88	
Duvara üst üste kablo döşenmesi durumunda		1.00	0.93	0.90	0.87	0.86	
Düzeltilme faktörü uygulanmayan döşeme şekli							

Kabloların döşeme şekli		Duvardan başlayıp yan yana dizilmesi durumunda, duvara uzaklığı 2 cm					
Sistem sayısı		1	2	3	6	9	
Toprağa serilmiş		0.90	0.84	0.80	0.75	0.73	
Kablo raflarında kötü havalandırma	Deliksiz raf sayısı						
	1	0.95	0.84	0.80	0.75	0.73	
	2	0.95	0.80	0.76	0.71	0.69	
	3	0.95	0.78	0.74	0.70	0.68	
Kablo raflarında iyi havalandırma	Delikli raf sayısı						
	1	0.95	0.84	0.80	0.75	0.73	
	2	0.95	0.80	0.76	0.71	0.69	
	3	0.95	0.78	0.74	0.70	0.68	
Duvara üst üste kablo döşenmesi durumunda		0.95	0.78	0.73	0.68	0.66	
Düzeltilme faktörü uygulanmayan döşeme şekli							